LEGENDE ANLAGENTECHNISCHE BRANDSCHUTZEINRICHTUNGEN:

BRANDFRÜHERKENNUNG:
BRANDMELDEANLAGE GEM. TRVB 123 IN VOLLSCHUTZ MIT ALARMWEITERLEITUNG

ALARMIERUNGSEINRICHTUNGEN:
IM GESAMTEN GEBÄUDE WIRD EINE AKUSTISCHE ALARMEINRICHTUNG GEM. TRVB 123 S.

RAUCH- UND WÄRMEABZUGSANLAGEN:
NATÜRLICHE RAUCH UND WÄRMEABZUGSANLAGEN:
- TREPPENHÄUSER GEM. TABELLE 2 ERHALTEN EINEN RAUCHABZUG GEM. TRVB S 111 MIT AUTOMATISCHER AUSLÖSUNG ÜBER DIE BRANDFALLSTEUERUNGEN.

NATÜRLICHE RAUCH UND WÄRMEABZUGSANLAGE GEM. TRVB 125S (2.OG):
- DIE AUSSTELLUNGSFLÄCHE IM 2. OBERGESCHOSS WIRD MIT EINER NATÜRLICHEN RAUCH- UND WÄRMEANLAGE GEM. TRVB 125 S AUSGESTATTET.

ERSTE UND ERWEITERTE LÖSCHHILFE:
IM GESAMTEN GEBÄUDE WERDEN NASSSTEIGLEITUNGEN MIT WANDHYDRANTEN DER AUSFÜHRUNG 2B GEM. TRVB 128 S AUSGEFÜHRT.
ZUSÄTZLICH ERFOLGT EINE AUSSTATTUNG MIT TRAGBAREN FEUERLÖSCHERN (GEM. TRVB 124 F).

NOTBELEUCHTUNG:
DAS OBJEKT WIRD MIT EINER SICHERHEITSBELEUCHTUNG GEM. ÖVE/ÖNORM E 8002 AUSGESTATTET.

AUF DEN FENSTERACHSEN IST DIE ARCHITEKTURLICHTE ANGEGEBEN
AUF DEN TÜRACHSEN IST DIE DURCHGANGSLICHTE ANGEGEBEN
LÜFTUNGEN DURCH FREMDE BRANDABSCHNITTE EI90/A2
AUSFÜHRUNG BRANDSCHOTUNG SCHÄCHTE SIEHE SCHACHTBEZEICHNUNGEN
ALLE KABELKANÄLE IN DEN FLUCHTWEGSBEREICHEN DER STIEGENHÄUSER
UND GÄNGE WERDEN EI 90 EINGEHAUST.
KEINE MECHANISCHE LÜFTUNGSANLAGE FÜR GARAGE VORGESEHEN
SCHMUTZWASSER WIRD IN DEN ÖFFENTLICHEN KANAL ABGELEITET
BEHEIZUNG ERFOLGT MIT WÄRMEPUMPE UND TIEFENBOHRUNGEN
AUFZÖGE: KABINENGRÖSSE BxT 160X140cm 13 PERSONEN 1000 Kg
GEMÄSS DER FÜR DIE EINZELNEN BAUTEILE MASSGEBENDEN SCHADENSFOLGEKLASSE
CC2 (<1000 PERSONEN) IST EINE ZUVERLÄSSIGKEITSKLASSE RC2 EINZUHALTEN.
GEMÄSS ÖNORM EN 1992-1-1 KAP. 2.1.2 ABS.(2)

LEGENDE:

NEU

- AUSSTELLUNGSGEBÄUDE - KÖNIGREICH DER EISENBAHNEN
- AUSSTELLUNGSGEBÄUDE - TERASSE
- UMGEBUNGSGEBÄUDE
- GRÜNFLÄCHE - RASEN/ BÄUME
- GEHSTEIG - ORTBETON
- GRÜNDSTÜCKSGRENZE
- ZAUN MIT TOR
- HAUPTEINGANG /-AUSGANG



EINREICHPLAN

A	B	C	D
NIVEAU	±0,00 = +2,67ü.WN.		
PLOTDATUM	17.12.2018		

DIESER PLAN DARF OHNE AUSDRÜCKLICHE GENEHMIGUNG DES VERFASSERS NICHT VERVIEFÄLTIGT ODER WEITERGEGEBEN WERDEN!

BAUVORHABEN

KÖNIGREICH DER EISENBAHNEN AUSSTELLUNGSHALLE

ADRESSE

PRATER 119
1020 WIEN

INHALT

LAGEPLAN

GRUNDEIGENTÜMER

STADT WIEN
RATHAUS
1082 WIEN

Vertreten durch:
PRATER WIEN GMBH
PRATER 7/3
1020 WIEN

KAT. GEM.
01657 LEOPOLDSTADT

EZ
5723

BAUWERBER
KDE GMBH
FN 383575 G, HG WIEN
C/O GRAF PATSCH TAUCHER RECHTSANWÄLTE GMBH,
BRUCKNERSTRAßE 2/4
1040 WIEN

GST, NR.
119

PLANNR.
001

BAUFÜHRER

MASZSTAB
1:250

DATUM
17.12.2018

PLANVERFASSER

BEHÖRDE

ATRIOS architects, s.r.o.
Polus Tower I
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
e-mail: info@atrios.sk